



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

证书编号: CQC23024386267

发证日期: 2023年05月06日  
有效期至: 长期有效

**委托人名称** 锦浪科技股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

**制造商名称** 锦浪科技股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

**生产企业名称** 锦浪科技股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省宁波市象山县滨海工业园金开路 188 号

**产品名称和系列、规格、型号** 光伏并网逆变器  
见附件

**产品标准和技术要求** NB/T32004-2018

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：CQC23024386267

纸 号：

### G6-GC50K-HV

直流输入：MPPT 电压范围 200V-1000V, 最大输入电压 1100V, 最大输入电流 40A\*4;  
交流输出：3/PE, 480V, 50Hz, Max. 66. 2A, 额定交流输出功率 50KW;

### G6-GC40K-HV

直流输入：MPPT 电压范围 200V-1000V, 最大输入电压 1100V, 最大输入电流 40A\*3;  
交流输出：3/PE, 480V, 50Hz, Max. 53A, 额定交流输出功率 40KW;

### G6-GC50K

直流输入：MPPT 电压范围 200V-1000V, 最大输入电压 1100V, 最大输入电流 40A\*4;  
交流输出：3/N/PE, 220V/380V, 50Hz, Max. 83. 6A, 额定交流输出功率 50KW;

### G6-GC40K-PRO

直流输入：MPPT 电压范围 200V-1000V, 最大输入电压 1100V, 最大输入电流 40A\*4;  
交流输出：3/N/PE, 220V/380V, 50Hz, Max. 66. 9A, 额定交流输出功率 40KW;

### G6-GC40K

直流输入：MPPT 电压范围 200V-1000V, 最大输入电压 1100V, 最大输入电流 40A\*3;  
交流输出：3/N/PE, 220V/380V, 50Hz, Max. 66. 9A, 额定交流输出功率 40KW;

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC23024386267

纸 号：

### G6-GC36K

直流输入：MPPT 电压范围 200V-1000V, 最大输入电压 1100V, 最大输入电流 40A\*3;  
交流输出：3/N/PE, 220V/380V, 50Hz, Max. 60. 2A, 额定交流输出功率 36KW;

### G6-GC33K

直流输入：MPPT 电压范围 200V-1000V, 最大输入电压 1100V, 最大输入电流 40A\*3;  
交流输出：3/N/PE, 220V/380V, 50Hz, Max. 55. 1A, 额定交流输出功率 33KW;

### G6-GC30K

直流输入：MPPT 电压范围 200V-1000V, 最大输入电压 1100V, 最大输入电流 40A\*3;  
交流输出：3/N/PE, 220V/380V, 50Hz, Max. 50. 2A, 额定交流输出功率 30KW;

### G6-GC25K

直流输入：MPPT 电压范围 200V-1000V, 最大输入电压 1100V, 最大输入电流 40A\*3;  
交流输出：3/N/PE, 220V/380V, 50Hz, Max. 41. 8A, 额定交流输出功率 25KW.

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心